

УТВЕРЖДАЮ
Директор ГБУ КЦСОН
Трубчевского района

В.А.Дорохов

20 16 г.



ПАСПОРТ ДОСТУПНОСТИ
для инвалида объекта и предоставляемых на нем услуг
№ 1

I. Краткая характеристика объекта

Наименование (вид) объекта : Административное здание
Адрес объекта: 242221, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Володарского, 12а
Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание двух этажей, 1019,4 кв. м.
- часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
- наличие прилегающего земельного участка (да, нет): 5844 кв.м
Год постройки здания 1964, последнего капитального ремонта 2014
Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего _____,
капитального _____

Сведения об организации, расположенной на объекте

Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Государственное бюджетное учреждение Брянской области «Комплексный центр социального обслуживания населения Трубчевского района» (ГБУ КЦСОН Трубчевского района)
Юридический адрес организации (учреждения): 242221, Брянская область, г. Трубчевск, ул. Володарского, 12а
Основание для пользования объектом (оперативное управление, аренда, собственность): оперативное управление
Форма собственности (государственная, негосударственная): государственная
Территориальная принадлежность (федеральная, региональная, муниципальная): региональная
Вышестоящая организация (наименование): Департамент семьи, социальной и демографической политики Брянской области
Адрес вышестоящей организации, другие координаты: 241033, г. Брянск, проспект Станке Димитрова, 88

II. Краткая характеристика действующего порядка предоставления на нем услуг населению (по обслуживанию населения)

Сфера деятельности (здравоохранение, образование, социальная защита, физическая культура и спорт, культура, связь и информация, транспорт, жилой фонд, потребительский рынок и сфера услуг, другое):

Социальная защита

Виды оказываемых услуг: Оказание социальных (социально-бытовых, социально-экономических, социально-психологических, социально-культурных) услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам Трубчевского района отделениями социальной помощи на дому и отделением срочной социальной и консультативной помощи.

Форма оказания услуг: (на объекте, с длительным пребыванием, в т.ч. проживанием, на дому, дистанционно): на объекте, на дому

Категории обслуживаемого населения по возрасту: (дети, взрослые трудоспособного возраста, пожилые; все возрастные категории): все возрастные категории

Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития

Плановая мощность: посещаемость (количество обслуживаемых в день), вместимость, пропускная способность: 120 человек.

Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида (да, нет): Да

III. Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта

№п/п	Основные показатели доступности для инвалидов объекта	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта
1	Выделение автостоянки автотранспортных средств для инвалидов	<i>Отсутствует (фото № 1)</i>
2	Сменные кресла-коляски	<i>Отсутствуют</i>
3	Адаптированные лифты	<i>Отсутствуют</i>
4	Поручни	<i>Поручни по лестничной клетке на 2-й этаж, а также по коридору по пути следования посетителей к месту оказания услуг на высоте 0,85 м. Требуется дополнительно установить в холле 1-го этажа и в коридоре 2-го этажа (фото № 2,3,4)</i>
5	Пандусы	<i>Имеется и обеспечивает условия доступности объекта для инвалидов. Наружный пандус с уклоном 9% и</i>

		<i>двухсторонними двухуровневыми поручнями высотой 0,7м и 0,9 м. с горизонтальным завершением. Ширина марша пандуса между поручнями 1,1 м. (фото № 5)</i>
6	Подъемные платформы	<i>Отсутствуют</i>
7	Раздвижные двери	<i>Отсутствуют (фото № 6)</i>
8	Доступные входные группы	<i>Путь к входу в здание шириной 5,6 м уложен тротуарной плиткой. Входная площадка(3,5x1,4) и тамбур (2,6x2). По периметру входной площадки и наружной лестнице поручни высотой 0,95 м. Имеется кнопка вызова помощника «Пульсар-3» в начале пандуса. Услуги предоставляются на 2-м этаже, что недоступно для инвалидов на кресло-колясках. Отсутствие тактильной напольной плитки перед входом в здание и внутри здания. (фото № 7,8)</i>
9	Доступные санитарно-гигиенические помещения	<i>Доступны полностью. Раковина оборудована опорными поручнями. Кабина санузла оборудована опорными и откидными поручнями. Имеются крючки для костылей и одежды. (фото № 9,10)</i>
10	Достаточная ширина дверных проемов в стенах, лестничных маршей, площадок	<i>Входная дверь распашная наружу с дверным проемом 0,8 м и порогом 0,02 м. Ширина лестничных маршей лестницы на второй этаж 1,1 м, площадка лестничного марша 2,3x1,3 м. (фото № 11)</i>
11	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) инвалидов, имеющих стойкие расстройства зрения, слуха и передвижения	<i>Отсутствует уличный информационный стенд.</i>
12	Дублирование необходимой для инвалидов, имеющих стойкие расстройства	<i>Отсутствует (фото № 12,13)</i>

	функции зрения, зрительной информации- звуковой информацией, а также надписей, знаков и иной текстовой, графической информации- знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	
13	Дублирование необходимой для инвалидов по слуху звуковой информации зрительной информацией	Отсутствует
14	Иные	

IV. Оценка состояния доступности и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемых услуг

№п/п	Основные показатели доступности для инвалидов предоставляемой услуги в соответствии	Оценка состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов предоставляемой услуги
1	Наличие специального и приспособленного оборудования, необходимого для предоставления услуги (с учетом потребностей инвалидов)	<i>Отсутствует</i>
2	Проведение инструктирования или обучения сотрудников, предоставляющие услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг	<i>Назначен ответственный за инструктирование и обучение сотрудников, предоставляющих услуги населению, для работы с инвалидами, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.</i>
3	Наличие работников организаций, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг	<i>Все сотрудники учреждения, которые по своим должностным обязанностям оказывают услуги населению, в т.ч. инвалидам и МГН.</i>
4	Предоставление услуги с сопровождением инвалида по	<i>Назначены двое сотрудников учреждения, на которых приказом</i>

	территории объекта работниками организации	<i>возложены обязанности по оказанию помощи инвалидам при перемещении их по объекту при оказании услуг.</i>
5	Предоставление услуги с использованием русского жестового языка, обеспечение допуска сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика	<i>В учреждении имеется сотрудник, который прошел обучение в</i>
6	Соответствие транспортных средств, используемых для предоставления услуг населению, требованиям доступности для инвалидов	<i>Имеющееся в учреждении транспортное средство не соответствует требованиям доступности для инвалидов.</i>

V. Предлагаемые управленческие решения по срокам и объемам работ, необходимых для приведения объекта и порядка предоставления на нем услуг в соответствие

№п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения объекта в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	<i>Оборудовать одно парковочное место для стоянки транспорта инвалидов.</i>	<i>2020 год</i>
2	<i>Приобрести сменное кресло-коляску для перемещения инвалидов по объекту</i>	<i>2017 год</i>
3	<i>Оборудовать одно рабочее места на 1-м этаже для приема инвалидов и МГН при оказании им услуг.</i>	<i>2020 год</i>
4	<i>Установить уличный информационный стенд</i>	<i>2020 год</i>
5	<i>Размещение для инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения, необходимой информации, выполненной рельефно-точечным шрифтом Брайля</i>	<i>2018 год</i>
6	<i>Устройство тактильной напольной плитки перед входом в здание и внутри здания</i>	<i>2018 год</i>
7	<i>Установить дополнительно недостающие опорные пристенные поручни на 2-м этаже и в холле 1-го этажа по ходу движения инвалидов и МГН</i>	<i>2018 год</i>


* с учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта

№п/п	Предлагаемые управленческие решения по объемам работ, необходимых для приведения порядка предоставления услуг в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении условий их доступности для инвалидов	Сроки
1	<i>Провести обучение ответственного за инструктирование сотрудников, предоставляющих услуги инвалидам и МГН, по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг.</i>	2016 год

* с учетом выводов оценки состояния и имеющихся недостатков в обеспечении условий доступности для инвалидов объекта и порядка предоставления услуги, приведенных в разделе III и IV паспорта.


Подписи членов комиссии:

Председатель комиссии _____




В.А.Дорохов

Секретарь комиссии _____



Н.А.Власова

Члены комиссии: _____



В.И.Гребешков



О.С.Суконкина

СОГЛАСОВАНО:

Председатель Трубчевского
Районного Совета инвалидов




А.М.Абрамов